


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim

HK.9022.5.150.2026.MS.1
Pruszcz Gdański, 11.05.2026 r.

Wójt Gminy Przywidz
ul. Gdańska 7
83-047 Przywidz



| | |
|--------------|---|
| Finanse | |
| Inwestycje | |
| Organizacja | |
| Utrzymanie | |
| Gosp. Kom. | X |
| OSP | |
| CCZS | |
| US 1/7/5-lud | |
| Rada Gminy | |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 21 ust. 1 i ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294), na podstawie wyników badań próbki wody, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie Gminy Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, tj.:

wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Przywidz, gm. Przywidz:
- próbka nr 07143/01/S/26 z dnia 09.04.2026 r. - sprawozdanie z badań nr 09892/ZL/26 z dnia 15.04.2026 r. (data wpływu: 27.04.2026 r.) - wodociąg Przywidz, Piekło Dolne, ul. Dolinowa, Stacja Paliw, toaleta na zapleczu, zawór czerpalny.

informuje o stwierdzeniu przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z ww. wodociągu na terenie gm. Przywidz w badanym zakresie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Pruszczu Gdańskim
z up.
Renata Czerna
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pruszczu Gdańskim
/podpis elektroniczny/

Otrzymują:
1. Adresat
2. aa



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim
ul. Grunwaldzka 25 | 83-000 Pruszcz Gdański
+48 58 683-54-12
adres e-mail: psse.pruszczgdanski@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-10099-25202-BSWAA-24