

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim z dnia 05.03.2024 r.


dot. wody dostarczanej z wodociągu zbiorowego
zaopatrzenia ludzi w wodę w m. Ząbrsko Górne, gm. Przywidz zaopatrującego
miejscowości: Jodłowno, Marszewska Góra, Ząbrsko Górne.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim
informuje, iż w dniu 05.03.2024 r. została wydana decyzja stwierdzająca
brak przydatności wody do spożycia przez ludzi
dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Ząbrsko Górne,
gm. Przywidz zaopatrującego miejscowości: Jodłowno, Marszewska Góra,
Ząbrsko Górne**

**z powodu stwierdzonej ponadnormatywnej zawartości bakterii grupy coli
w wodzie w punktach zgodności:
15 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml);
35 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml);
oraz w wodzie podawanej do sieci:
9 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml).**

Informuje się mieszkańców:

- Woda z kranu nie nadaje się do picia
- Woda z kranu nie może być używana do higieny osobistej (mycia zębów, kąpieli itp.)
- Woda może być używana wyłącznie do celów porządkowych (splukiwanie toalet, mycie podłóg, itp.)



- Zgodnie z pisemną informacją uzyskaną od zarządcy wodociągu, trwają prace mające przywrócić odpowiednią jakość wody.
- Zobligowano zarządcę wodociągu do niezwłocznego uruchomienia awaryjnego zaopatrzenia w wodę mieszkańców zaopatrywanych z ww. ujęcia wody.

**Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego
komunikatu**

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
[Signature]
dr inż. Dominika Mucha