

Finanse	
Inwestycje	X
Organizacja	
Urbanistyka	
Kadry	
OSP	
OC	
Usc/E-Lud	
Rada Gminy	

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim z dnia 10.04.2024 r.

dot. wody dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
ludzi w wodę w m. Kozia Góra, gm. Przywidz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim informuje, iż została wydana ocena o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi znak HK.9022.5.136.2024.PCh.1 z dnia 10.04.2024 r., stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Kozia Góra, gm. Przywidz, zaopatrującego miejscowości:

Pomlewo, Kozia Góra, Szklana Góra, Huta Górna, Katarynki.

**z powodu stwierdzonej ponadnormatywnej
zawartości manganu w wodzie w punktach zgodności:**

138 µg/l; 151 µg/l


oraz w wodzie podawanej do sieci:

138 µg/l

(wartość dopuszczalna: ≤50 µg/l)

Informuje się mieszkańców:

ponadnormatywna zawartość manganu w wodzie może negatywnie wpływać na wygląd i smak wody, jednak **NIE STANOWI** zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.



Zgodnie z pisemną informacją od Wójta Gminy Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, trwają prace mające przywrócić odpowiednią jakość wody.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM

Dmuch
dr inż. Dominika Mucha